

	Наименование работ	периодичность				
		Ежемесячно	Ежеквартально	Раз в год	Два раза в год	Раз в три года
Система пожарной сигнализации						
Общие работы						
1	Внешний осмотр приборов, шлейфов сигнализации, извещателей на предмет отсутствия внешних повреждений, следов коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб, а также устранение неисправностей приборов, шлейфов сигнализации и извещателей					
2	Тестирование функций индикации тревоги, неисправностей и вспомогательных функций пожарной панели					
3	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания					
4	Проверка работоспособности составных частей системы (ППКиУП, извещателей, оповещателей) и устранение неисправностей					
5	Измерение параметров шлейфа сигнализации					
6	Проверка работоспособности системы и устранение неисправностей в ее работе					
7	Проверка внутреннего состояния панели и устранение неисправностей					
8	Проверка состояния аккумуляторных батарей резервного источника питания					
9	Профилактика извещателей пожарных дымовых согласно рекомендации завода изготовителя					
10	Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах и устранение неисправностей системы					
11	Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания					
12	Проверка работоспособности и устранение неисправностей составных частей акустической системы оповещения о пожаре					
13	Внешний осмотр акустической потолочной системы на предмет отсутствия внешних повреждений, следов коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб, а также устранение неисправностей системы					
14	Профилактические работы по очистке от пыли составных частей системы (тюнера, магнитофона)					
15	Заполнение журнала регламента работ					
Система охранной сигнализации						
Общие работы						
1	Контроль работоспособности системы совместно с приемно-контрольным прибором					
2	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания					
3	Проверка состояния аккумуляторных батарей резервного источника питания					
4	Охранные датчики.					
5	Контроль разъемных и кабельных соединений					
6	Контроль сопротивления охранного шлейфа					
7	Контрольные центры. Дополнительные устройства к контрольным центрам.					
8	Контроль разъемных и кабельных соединений					
9	Контроль работоспособности					

	Наименование работ	периодичность				
		Ежемесячно	Ежеквартально	Раз в год	Два раза в год	Раз в три года
10	Контроль питающих напряжений					
11	Заполнение журнала регламента работ					
Система видеонаблюдения						
Общие работы						
1	Проверка эксплуатационного состояния системы					
2	Контроль напряжения сети питания					
3	ТВ камеры.					
4	Контроль разъемных и кабельных соединений					
5	Очистка поверхности и объектива от загрязнения	по мере загрязнения				
6	Контроль питающих напряжений					
7	мониторы					
8	Контроль разъемных и кабельных соединений					
9	Очистка поверхности экрана и корпуса от загрязнения	по мере загрязнения				
10	Заполнение журнала регламента работ					
Система контроля доступа						
Общие						
1	Проверка эксплуатационного состояния системы					
2	Контроль напряжения сети питания					
3	Контроль работоспособности					
4	Очистка внутренних плат от загрязнения					
Домофоны						
1	Контроль разъемных и кабельных соединений					
2	Очистка корпуса от загрязнения					
3	Контроль питающих напряжений					
4	Проверка работоспособности					
Замки, турникеты, (профилактика и техническое обслуживание)						
1	Контроль разъемных и кабельных соединений					
Системный блок, монитор, источник бесперебойного питания						
1	Контроль разъемных и кабельных соединений					

	Наименование работ	периодичность				
		Ежемесячно	Ежеквартально	Раз в год	Два раза в год	Раз в три года
2	Чистка контактов разъемных соединений от загрязнений					
3	Очистка корпуса, монитора, устройств управления от загрязнения					
4	Внутренняя чистка системного блока при снятом кожухе					
5	Контроль напряжений источника питания системного блока					
6	Проверка работоспособности режимов работы источника бесперебойного питания UPS, контроль уровня заряда АКБ					
7	Заполнение журнала регламента работ					

Зам. генерального директора ООО «Секьюрикоп-Техник Северо-Запад» Нелидов А.Н. _____

